

REVIZE KOTLŮ

Podle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to podle § 17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. (Tuto kontrolu musí mít i nové kotle, i když byly nainstalovány třeba letos) Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolená výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě daného kotle. Seznam oprávněných osob naleznete na stránkách jednotlivých výrobců, nebo hromadě na stránkách Asociace podniků topenářské techniky: <http://www.aptt.cz/...neni-ozo.php?>...

Odkazy na výrobce, u kterých se podařilo nalézt informace o kontrolách kotlů a na kterých je i více informací o tom, co vše je ke kontrole kotlů zapotřebí:

Atmos: <http://www.atmos.eu/...ni-technici/>

OPOP: <http://www.opop.cz/revize-kotlu>

Dakon: <http://www.dakon.cz/...tuha-paliva/>

Viadrus: <http://www.viadrus.cz/revize-115.html>

Verner: <http://www.kotle-verner.cz/...ntroly-kotlu>

Benekov: <http://www.benekov.com/kontroly-kotlu>

Ekoeffekt a carborobot: <http://www.kotle.cz/.../84-novinka3>

(J.F.)