

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Adresa: nám. J.M.Marků č.p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun
Vyřizuje: Drahomíra Peškarová Č.j.: MULA 32856/2010/SU/P
Telefon: 465 385 236 Sp.zn.: SÚ/32476/2010/P
Fax: 465 385 244
E-mail: drahomira.peskarova@mulanskroun.cz
Počet stran dokum.: 2 V Lanškrouně dne 4.10.2010
Počet listů příloh: 1
Spisový znak: 328.3

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Eva Martínková, nar. 10.7.1947, Albrechtice 43, 563 01 Lanškroun,
kterou zastupuje EKOSIL, s.r.o., čistírny odpadních vod, IČ 25828541, Resslova č.p. 1, 779 00
Olomouc 9

(dále jen "žadatel"), podala dne 30.9.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

domovní čistírna odpadních vod typu SILT 3/S, včetně čerpací jímky, kanalizační přípojky, elektr. přípojky, kanalizace, sběrné šachty a výústního objektu pro rodinný dům v Albrechticích č. p. 43 na pozemcích stav. parc. č. 112, poz. parc. č. 1606/10, 272/2, 1606/8, 259/4, 1605/1 v katastrálním území Albrechtice u Lanškrouna.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 odst.1 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) , oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

9. listopadu 2010 (úterý) v 9.30 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 38 Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Lanškroun.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 -17,00 hod.; v jiné dny po telefonické dohodě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Lanškroun (2)
Odbor stavební úřad

Ing. Pavel Martinec
vedoucí odboru

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Lanškroun a Obecního úřadu Albrechtice.

Vyvěšeno dne: 4.10.2010

Sejmuto dne: 25.10.2010



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (do vlastních rukou)

1. Eva Martínková, Albrechtice č.p. 43, 563 01 Lanškroun
zastoupena firmou EKOSIL, s.r.o., čistírny odpadních vod, IDDS: fh6pse9

2. Obec Albrechtice, IDDS: 79ga3f5

- účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

3. Městský úřad Lanškroun, Odbor životní prostředí, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 16 Lanškroun -
Vnitřní Město

ostatní

4. Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice č.p. 145, 563 01 Lanškroun

- spis SÚ

Příloha :

- situační výkres v M 1 : 250

SITUACE - DISPOZICE KANALIZACE A ČOV M 1:250

LEGENDA:

- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY
- VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY - výtlak
- VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY - gravitační
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VZDUCH PRO ČOV OD DMÝCH.
- EL. VEDENÍ NN

POZNÁMKA:

ČOV a ČERPACÍ JÍMKA UMÍSTĚNÝ VE ŠTAVAJÍCÍ ŽUMPĚ PRO SITUOVÁNÍ HRDEL PŘÍTOKU A ODTOKU PLATÍ PŮDORYS ČOV A VÝKRES SITUACE (DISPOZICE ČOV)

PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

PROJEKT JE ZPRACOVÁN V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. PŘI REALIZACI OSAZENÍ ČOV NUTNO PRÍZPŮBIT SKUT. VÝŠKOVÉMU PROVEDENÍ KANALIZACE.


± 0,000 = 1. NP ROD. DOMU = RELATIVNÍ VÝŠKA

ČOV A ČERPAČÍ JÍMKA UMÍSTĚNY VE STÁVAJÍCÍ ŽUMPĚ
PRO SITUOVANÍ HRDEL PŘÍTOKU A ODTOKU PLATÍ PŮDORYS ČOV
A VÝKRES SITUACE (DISPOZICE ČOV)

PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

PROJEKT JE ZPRACOVÁN V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. PŘI REALIZACI
OSAZENÍ ČOV NUTNO PŘÍSPŮBIT SKUT. VÝŠKOVĚMU PROVEDENÍ KANALIZACE.

✓

NAVRHL :	EKOSILT s.r.o. ŠVARDLOVÁ A.		EKOSILT, s.r.o. RESSLOVA 1 779 00 OLOMOUČ TEL. 59 542 07 (75)
INVESTOR :	EVA MARTÍNKOVÁ, ALBRECHTICE 43, 563 01 ALBRECHTICE		FORMÁT 2. A4 DATUM 05/2010 STUPĚN DUR Č. ZAKÁZKY 1272/10
MĚŘÍTKO:	OBSAH VÝKRESU : SITUACE - DISPOZICE KANALIZACE + ČOV	ČOV SILT 3 - STANDARD	
1:250		D.3.	

DOMOVNÍ ČISTIŘNA ODPADNÍCH VOD TYP SILT 3
KAPACITA 2 AŽ 8 EKV. OBYVATEL
ZATÍŽENÍ BSK 120 AŽ 350 g/den
MNOŽSTVÍ ODPADNÍ VODY 0,6 AŽ 0,9 m³/den
PŘÍKON DMYCHADLA 60 W/230 V
PRŮMĚR NÁDRŽE SILT 3 - prům. 1400 mm
VÝŠKA NADRŽE 1600 mm (ZAKLADNÍ)
VÝŠKA OSY POTRUBÍ NÁTKOU U TYPU STANDARD 1200 mm OD DNA ČOV
VÝŠKA OSY POTRUBÍ NÁTKOU U TYPU COMFORT min.600 mm OD DNA ČOV
VÝŠKA OSY POTRUBÍ ODTOKU U OBOU TYPŮ 1100 mm OD DNA ČOV
ÚČINNOST BSK 96,7 %
ÚČINNOST NL 95 %
CELKOVÁ HMOTNOST 145 kg